

宇都宮市悠久の丘 平成27年度 排ガス測定結果一覧表

| 測定項目 | | 測定結果 | | | 基準値 |
|---------|------------------|-----------------------|--------|--------|------|
| | | 施設 | 3系列 | 1系列 | |
| | | 測定日 | 12月12日 | 12月13日 | |
| ダイオキシン類 | 実測濃度 | ng/m ³ | 0.44 | 1.1 | - |
| | 酸素濃度 | % | 19.9 | 18.4 | - |
| | 毒性当量 (12%換算値) | ng-TEQ/m ³ | 0.056 | 0.050 | 0.1 |
| ダスト | 測定値 | g/m ³ N | 0.0011 | 0.0008 | - |
| | 酸素濃度 | % | 20.0 | 18.6 | - |
| | 18%換算値 | g/m ³ N | 0.0030 | 0.0009 | 0.01 |
| 硫黄酸化物 | 測定値 | ppm | 1未満 | 2 | - |
| | 酸素濃度 | % | 20.0 | 18.6 | - |
| | 18%換算値 | ppm | 3未満 | 3 | 30 |
| | 排出量 | m ³ N/h | 0.01未満 | 0.03 | - |
| 窒素酸化物 | 測定値 | ppm | 16 | 7 | - |
| | 酸素濃度 | % | 20.0 | 18.6 | - |
| | 18%換算値 | ppm | 48 | 9 | 80 |
| 塩化水素 | 測定値 | ppm | 1 | 4 | - |
| | 酸素濃度 | % | 20.0 | 18.6 | - |
| | 18%換算値 | ppm | 3 | 4 | 50 |

* 基準値は、公害防止基準値を示す。